



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 65-14-94, E-Mail – [mchs29@yandex.ru](mailto:mchs29@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска

УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163013 г. Архангельск ул. Красных Партизан, д. 41, тел. 23-01-36, факс 23-00-24, E-mail: [nadzorarh@yandex.ru](mailto:nadzorarh@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 302/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования

«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида №113 «Ветерок»

(далее – МБДОУ Детский сад №113)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР г.Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – заместителя главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Малофеева Дмитрия Николаевича от 22 июля 2016 года № 302

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 11 по 24 августа 2016 года Ураго Олесея Николаевной – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино-Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором г.Архангельска Архангельской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – здания детского сада, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул.Суфтина, 1-й проезд, д. 7.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Бубновой Юлией Геннадиевной – заведующим МБДОУ Детский сад №113; Белозёровой Мариной Михайловной – заместителем заведующего МБДОУ Детский сад №113 по АХР.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями: двери между помещениями класса Ф 5.2 (складское помещение - помещение архива/склада на 2 этаже) и класса Ф 1.1 (помещения детского сада) выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.</p> <p>Отделить помещения класса Ф 5.2 (складское помещение - помещение архива/склада на 2 этаже) и класса Ф 1.1 (помещения детского сада) противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p>	<p>ст.4, ст.59, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ); п. 7.1, п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*.</p>	01.07.2017	
2	<p>Выходы из лестничных клеток на чердак предусмотрены не через противопожарные люки 2-го типа.</p> <p>Предусмотреть выходы из лестничных клеток на чердак через противопожарные люки 2-го типа.</p>	<p>ст.4, ст.59, ст.88 123-ФЗ; п.8.4* СНиП 21-01-97*</p>	01.07.2017	
3	<p>Помещение пищеблока (помещения горячего цеха) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели).</p> <p>Защитить помещение пищеблока (помещение горячего цеха) автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (далее ППР-2012); ст.4, ст.54, ст.103 123-ФЗ; п.4 НПБ 110-03; п.А4, п. 38 табл.А3, СП 5.13130.2009</p>	01.07.2017	
4	<p>Не обеспечено наличие на двери вентиляционной обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Обеспечить наличие на двери вентиляционной обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8</p>	<p>ст.4, ст.27 №123-ФЗ; п.20 ППР-2012; п.5.1.2 СП 4.13130.2009.</p>	01.07.2017	

	Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
5	В помещении спортзала, где имеется опасность механического повреждения извещателей, не предусмотрены их защитные конструкции.  Предусмотреть в помещении спортзала защитные конструкции пожарных извещателей.	ст.4, ст.54, ст.103 123-ФЗ; п.12.25 НПБ 88-2001; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	01.07.2017	
6	Загромождён выход на наружную пожарную лестницу из группы «Кроха» (крупногабаритные горючие предметы).  Исключить загромождение эвакуационного выхода на наружную пожарную лестницу из группы «Кроха».	пп. «б» п.36 ППР-2012	01.07.2017	
7	Наружная лестница (крыльцо) эвакуационного выхода из пищеблока находится в неисправном состоянии, а именно: нарушена целостность ступеней; ступени лестницы находятся на разной высоте.  Привести наружную лестницу (крыльцо) эвакуационного выхода из пищеблока в исправное состояние.	ст.4, ст.53, ст.89 123-ФЗ; абзац 3 п.6.28*, п.6.30* СНиП 21-01-97*	01.07.2017	
8	В здании детского сада (Ф 1.1.) электрощиты и электрошкафы (0,1 м <sup>3</sup> и более) не защищены автономными установками пожаротушения.  Защитить автономными установками пожаротушения электрощиты и электрошкафы (0,1 м <sup>3</sup> и более) в здании детского сада (Ф 1.1.).	ст.4, ст.54, ст.103 123-ФЗ; п.8 табл.А4 СП 5.13130.2009	01.07.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться

имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Ураго Олеся Николаевна – инспектор отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы  
Ломоносовского, Варавино-Фактория, Майская Горка,  
Исакогорского и Цигломенского округов  
ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления  
МЧС России по Архангельской области  
– государственный инспектор г.Архангельска  
Архангельской области по пожарному надзору

"24" августа 2016 года

Предписание для исполнения получила:

Бубнова Юлия Геннадиевна – заведующий  
МБДОУ Детский сад №113

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

"24" августа 2016 года



Бубнова  
(подпись)